



鮮氧型活氧機 INT-60

使用手冊



目錄

規格說明	1
產品特色說明	2
檢測與安裝	2
功能說明	2
操作說明	3
產品放置地點	3
設定與調整	4
LCD 液晶顯示面板	4
保養與維修提醒	5
一般產品保養	5
每月重點保養	6
拆卸背面防塵網	7
拆卸淨化片與PCO技術	7
安裝PCO技術與淨化片	8
安裝背面防塵網	8
選購的加強型濾棉	9
疑難排解	9

規格

電力：

- 電壓：
100-240伏特，50-60赫茲
- 消耗功率：50W

尺寸：

- 深 x 寬 x 高
27cm x 23cm x 30cm
- 重量：4.3公斤

臭氧淨化片：

- 一般模式，不啟動。
進階模式，可調整淨化範圍大小。
遠離模式，輸出最大濃度。
- 臭氧最大輸出每小時360毫克 (遠離模式)。
- 有效淨化範圍從5至60坪大。
- ** 每有效淨化範圍會因污染程度、濕度高低及溫度高低有所變化。



警告！當背面防塵網和背面板未安裝妥當前，請勿開啟本機。



警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在並建議需要使用的場所當中。



小心！請勿在接近熱源處、火焰處、易燃氣體或是瓦斯處使用。



小心！請先將電源線拔掉，再進行任何維修保養。

保固：

- 一年保固維修期限。

淨化範圍

平方公尺 / 坪數對照表

平方公尺 (M ²)	坪
23	7
46	14
70	21
93	28
116	35
139	42
163	49
186	56
209	63
232	70
255	77
279	84


產品特色說明

- 有效改善異味以及香菸味。
- 獨特正負雙離子技術。
- 高性能離子增強技術。
- 親水性貴金屬塗層觸媒淨化技術。
- UVC 光殺菌功能。
- 智慧科技 - 保養及維修提示功能。
- 濾網可重複使用。

檢測與安裝

1. 打開包裝紙箱。
2. 將本機從紙箱中取出。
3. 檢查是否有任何部分因運送損壞或鬆脫。
4. 在安裝前請先閱讀產品說明書。
5. 將電池裝進遙控器。
6. 決定放置機器位置（見第 3 頁的放置地點），並接上電源線。
7. 使用遙控器或按下電源按鈕，啟動本機。

功能說明




- 五段式風扇
- LCD 液晶顯示面板
- 可使用遙控器或面板按鍵操作
- 電源轉換器 (100V-240V 通用)
- 可拆式前方網架
- 可洗式濾網
- 可洗式超氧淨化片
- 可換式光觸媒模組

操作說明

1. 先將風扇調整到您希望的速度，一般來說高速會有較好的效果。
2. 按一般/進階 (NORMAL/HIGH) 按鍵，平時使用可將機器設定在一般模式 (NORMAL)；或是設定在進階模式 (HIGH)，來加強控制除去煙霧和臭味。
3. 開啟進階模式 (HIGH) 前 24 小時，請使用淨化程度升高鍵 (PURIFIER UP) 和淨化程度減低鍵 (PURIFIER DOWN)，調整淨化程度至最低範圍設定 (23 平方公尺，等同於 7 坪)，如果需要的話，可漸漸地將淨化程度調高，設定於室內的實際大小範圍。

如果您持續地開啟中央空調系統，請將淨化範圍設定至總室內空調區域，否則僅設定至室內實際大小即可。不要將淨化程度設定超過室內通風區域的大小範圍。




進階模式 / HIGH：面板顯示風扇速度(低至高)，淨化程度設定(顯示弱到強)以及淨化範圍坪數設定。
HIGH 意指為 PCO 技術、正負離子與低量臭氧正運作中。

4. 在無人的室內空間裡操作遠離模式 (AWAY MODE)
按下遠離模式鍵 (AWAY MODE)，選擇您所希望的消毒時間，2、4、6 或 8 小時。機器會顯示遠離模式 (AWAY MODE) 與剩餘的時間。


如果要暫停遠離模式，請按一般/進階 (NORMAL/HIGH) 功能鍵。



警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在並建議需要使用的場所當中。



一般模式 / NORMAL：面板顯示風扇速度(低到高)，NORMAL 意指為 PCO 技術與正負離子正在運作中。



遠離模式 / AWAY MODE：風扇將顯示最高速度，AWAY MODE 意指為 PCO 技術、正負離子與高濃度臭氧正運作中。分號(:)將會閃爍並顯示剩餘的倒數時間。

產品放置地點



盡量將本機擺放在 150 公分高以上，以確保能完全地清淨空氣(例如，書櫃、高櫃的頂部等)。

建議放置順序如下：

1. 放置在主要汙染源旁。
2. 放置在可使乾淨空氣徹底流通至整個空間的地方。
3. 放置在可達到最大淨化作用的區域。

注意：


- 本機後方需留有至少 15 公分的空間供排氣通風。
- 將機器擺放於朝向室內中心的位置，以散佈大量的離子。
- 電源線請勿擺放在孩童可接近處，以避免危險。

設定與調整

本機可以使用遙控器或機器本體的前方面板來控制開、關以及調整功能。

除了**Reminder Reset**(重新設定提醒鍵)之外，遙控器與機器本身的按鍵功能都相同。

如果您持續開啟中央空調系統，請將淨化範圍設定至室內總空調區域，否則僅設定至實際大小範圍即可，不要將淨化程度設定超過室內通風區域的大小範圍。



POWER 電源
啟動或關閉本機。

FAN UP/Fan DOWN
風速升高/減低鍵：
調整五段風扇速度。


Purifier Up/Purifier Down
淨化程度升高/減低鍵
(進階模式)：

進階模式時，可設定室內空氣淨化程度按鍵。淨化程度以水平式圖表線條表示並且顯示平方公尺的數字。當淨化程度顯示在 **23 m²** 時，再按一次淨化程度減低鍵，即可切換至一般模式。

NORMAL/HIGH
一般/進階模式：
切換一般模式 (PCO技術與正負離子輸出) 和進階模式 (PCO技術、正負離子輸出和淨化片的運作)。


Away mode
遠離模式：
遠離模式運作的計時器功能，每按一次本鍵，會增加二小時的消毒時間，最高可到八小時，然後自動關閉。

Reminder Reset
重新設定提醒鍵：
(僅在本機面板上)
進行一般正常保養或是維修之後，請按下此鍵進行重新設定。



LCD液晶顯示面板

LCD液晶顯示面板可顯示目前所有功能設定的情形(見第3頁)以及所有的維修保養提醒。



保養提醒裝置：一般顯示為空白，只有機器需要清潔保養或是維修時才會顯示。

LCD液晶顯示面板背板燈

當調整功能時，液晶顯示面板燈會亮起。調整完後三秒，背板燈會自動熄滅，恢復正常。

如果保養提醒裝置或維修訊息顯示出現，背板燈會持續亮燈，直到按下重新設定提醒鍵 (**Reminder Reset**)或維修問題解決後，才會熄滅。



警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在並建議需要使用的場所當中。

保養與維修提醒



REPLACE PLATE

更換淨化片

淨化片未能發揮效用。

- 購買新的淨化片更換。



REPLACE PCO CELL

更換新的PCO技術

PCO技術未能發揮效用。

- 換掉舊的PCO技術。
- 請注意！PCO技術建議使用二年後一定要做更換，即使未顯示此訊息，仍需更換新的PCO技術。



PERFORM CLEANING

執行清潔保養（約每30天）

- 清潔濾網。
- 用吸塵器吸塵PCO技術。
- 清潔淨化片（見第6頁）。
- 用吸塵器清潔前後網架。
- 擦拭離子針頭。

清潔完後，確認已經按下重新設定鍵，清除保養提示訊息（見下方說明）。

重新設定提醒鍵（Reminder Reset）

唯一需要重新設定按鍵的，只有在執行 **PERFORM CLEANING** 保養提示時，需要按下此鍵（在完成保養後按下此鍵，面板會顯示 **CLEARED**，然後清除掉訊息）。

其他維修訊息會在解決問題後，自動清除訊息。

一般產品保養

確保您的活氧機正常運作，定期清潔是很重要的。本機會自動提醒您，顯示 **PERFORM CLEANING** 保養提示；如果您是在重污染的環境下使用本機，建議更要按時清潔機體、離子針頭、濾網和PCO技術。

以下的基本清理步驟都必須要確實做到，這樣才能使本機保持在最佳狀態。

一般產品保養（續）

如果未能定期清潔保養本機，那麼將會影響到本機的正常功能或是造成本機的運作提早失效。

請注意！如果本機送修時，發現任何未經指示，而自行拆卸本機零件造成故障，我們將保留權利判定此機器的保固期失效，並且要求本機所屬人支付相關維修費用。

清潔機器外殼：

不要使用任何化學藥劑，請直接拿取沾溼的軟布擦拭，並用吸塵器定期地吸除前後外殼任何的沾黏灰塵。

清潔PCO技術：

拆下PCO技術之後，請用吸塵器小心的除去髒污微粒。

請注意！請不要用水清洗PCO技術，可能會因此而失效。

濾網的清潔：

有以下二種清潔方式

1. 當濾網黏附著許多灰塵時，可先將濾網取下（見第7頁），並用吸塵器清除髒污灰塵。使用這種方式可以延長背面防塵網的壽命。
2. 將濾網取下（見第7頁），可先用吸塵器除去灰塵，接著用熱水清洗（不要使用清潔劑），安裝回去前，請先將濾網陰乾。

濾網損壞時，請更換新的濾網。

換購濾網：

請洽詢您所購買的空氣清淨機經銷商。見第7-8頁，了解拆卸與安裝指示。

更換新的PCO技術：

為達最好的效果，建議可以一年更換一次PCO技術。PCO技術最長使用年限為二年；二年後，本機前方智慧型面板將會自動提醒您，顯示需更換字樣 **"REPLACE PCO CELL"**。

更換PCO技術方式請見第7-8頁。

請注意！在進行任何維修保養的過程當中，一定要先將電源插頭拔起。

一般產品保養(續)

清潔淨化片：

先將濾網拆下(見第 7-8 頁)，抓緊靠近自己這一側的淨化片，小心地將淨化片從框架中慢慢取出。

如果您所處的位置有油脂、汽油或是油膩的情況產生，例如廚房等，請先用洗碗精和軟毛刷清理。這將清除油污而不會留下殘留物。

在所有情況之下，都可混合各一半的水與阿摩尼亞來清除污染源。將淨化片放入淺盤中，倒入適當的水和阿摩尼亞並蓋過淺盤中的淨化片。


浸泡時，不要超過十分鐘。

請注意！若浸泡超過 10 分鐘，則可能會造成淨化片的損壞。


取下淨化片，用軟毛刷刷洗，再用水徹底地清洗。讓淨化片陰乾或是用吹風機吹乾它。

如需更換淨化片，本機會顯示 **REPLACE PLATE** 更換淨化片的訊息。

每月重點清潔保養 – 離子針頭部分：




1. 將前方網板的四顆螺絲取下。
2. 在風扇上方的離子針頭處，用棉花棒或毛巾沾酒精，輕輕做擦拭即可。
3. 清潔完後，再將前方網板用螺絲鎖回。




拆卸濾網

拆卸方法


濾網	步驟1-5
淨化片	步驟1-6
PCO技術	步驟1-10




1. 拔掉電源線。




2. 卸下背板螺絲。



3. 按壓二側邊，以45度角傾斜向外移除，拆下背板。




4. 卸下濾網上方的二個螺絲。




5. 將濾網向上舉高並取出。

拆卸淨化片與PCO技術




6. 抓起淨化片中間邊緣部分，小心拉起卸下。


注意！如果淨化片難以卸下，輕壓下方的長條金屬接觸板即可。




7. 按壓PCO技術並解開。



8. 直直地向外拉出連接器。



9. 卸下二個螺絲。




10. 將PCO技術向下滑動取出。


警告！當濾網及背板未裝上時，請勿開啟本機。

安裝PCO技術與淨化片


安裝方法	
濾網	步驟5-9
淨化片	步驟4-9
PCO技術	步驟1-9




1.將PCO技術向上滑回原處，確認PCO技術的後邊與金屬托架突出的溝槽相契合，使托架與螺絲能正確地對準。



2.將二側螺絲放回原處並拴緊。




3.將PCO技術連接器裝回原處。將連接器緊緊壓回至二側夾片夾緊。




4.慢慢地將淨化片插回導引軌道上。


安裝濾網




5.將濾網插回底部原處。




6.將濾網的二個螺絲鎖回原處。



7.將背板裝回原處。



8.再將背板螺絲鎖上。



9.插回電源線。

拆卸說明請見第7頁。


警告！當濾網及背板未裝上時，請勿開啟本機。

選購的加強型濾棉

拆卸方法

濾網
步驟1-3

加強型濾棉
步驟4-5



疑難排解

本機運作指示：

當機器開啟時，LCD面板將會有風扇設定與一般模式、或是風扇設定、淨化程度設定與淨化範圍的顯示。當本機設定在遠離模式 (AWAY MODE) 時，螢幕面板將顯示 AWAY MODE 字樣與消毒剩餘時間。
見第4頁詳閱更多說明。

常見問題與解決辦法

1. 我已接上電源線，但不論按遙控器或是機器上的電源開關鍵，都沒有運轉，這是什麼問題？
 - 確認電源線已完全插入本機背面的插孔中。
 - 確認電源插座是否正常供電。

如果您持續開啟中央空調系統，請將淨化範圍設定至室內總空調區域，否則僅設定至實際大小範圍即可，不要將淨化程度設定超過室內通風區域的大小範圍。

2. 風扇已經運轉但是淨化片並沒有發揮作用，這是什麼問題？

- 本機顯示為一般模式(按下一般/進階模式按鍵，切換到進階模式)。
- 本機顯示更換淨化片 **REPLACE PLATE** 訊息，檢查淨化片是否還可繼續使用。假使淨化片出現破損，則需要更換。確保淨化片的保養過程是按照使用說明書內的「維修保養單元」，而進行保養。
- 檢查電子不鏽鋼接頭是否未與淨化片板面接觸到。拔下電源線，檢查本機器各接頭是否有任何鬆脫情況。
- 請勿試圖拆卸本機，這將使您機器的保固期失效。

3. 淨化片發出吵雜聲響、聞起來與平常不同或是出現火光的情況，這是什麼問題？

- 淨化片極有可能破損了。本機器會出現更換淨化片 **REPLACE PLATE** 的訊息。
請參考疑難排解第2題的解答，這解答也同樣適用於此問題。

警告！ 開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在並建議需要使用的場所當中。

疑難排解(續)

4. 紫外線燈失去運作/機器顯示更換PCO技術 (REPLACE PCO CELL) 的訊息。

- 檢查PCO技術是否有亮光。
- 更換PCO技術。

小心！本機的設計為先將插頭移除，才能取下本機後蓋做維修保養。當本機背蓋或前蓋為打開時，不可將PCO技術連接到任何的外部電源；當本機拆開做維修保養時，千萬不可試圖將PCO技術連接上任何電源。

注意！當本機運作時，不可直視PCO技術的亮光。在正常情況下，拆卸本機做維修保養時，PCO技術中的UV燈光是不會有電源接通的。

5. 最常出現的使用問題：

- 狀況：機器裝妥後，卻無法正常運作？
原因：空氣清淨機放置在空氣不流通的位置。
- 狀況：在機器備妥使用後，污染源仍然殘留在環境當中？
原因：可能為本機放置位置不當，故造成污染源無法消除。
本機建議擺放高度為150公分高以上。
- 狀況：看到輕煙霧及微粒仍殘留在環境當中？
原因：離子針頭未清潔以及/或空氣流通不良。
- 狀況：看到輕煙霧及微粒仍殘留在環境當中？
原因：離子針頭未清潔以及/或空氣流通不良。

6. 氣流受限或減少時，請確定：

- 確認擺放位置是否遠離任何可能阻礙空氣流通的物體。
- 確認本機背面防塵網、背板或前方外殼已清潔乾淨。
- 確認PCO技術已清潔乾淨。

7. 如何知道PCO技術正在運作？

- 由前方網架可看見PCO技術發出亮光。

8. 本機無法開啟運作時，請檢查：

- 是否接上電源。
- 電源插座是否提供電力。
- 是否已正確安裝背面防塵網以及背板。
- 是否需要更換保險絲。



天邁興業有限公司

地址：台北市大安區10665復興南路一段259號1樓之3

電話：02-2704-6163 傳真：02-2702-8485

E-mail :info@nosuds.com

網址：www.tmax.com.tw